



426060, г. Ижевск ул. Буммашевская д. 40  
тел. 45-15-51, E-mail: mdoucrds180@mail.ru  
ОКПО 49663031 ОГРН 1021801504922 ИНН/КПП 18343022868/184001001

от 19.04.2022 № 30

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Ижевска

Отчет о выполнении  
предписания № 19/20/1/1-1 от 30. 04. 2021 об устранении нарушений  
требований пожарной безопасности.

| № | Вид нарушения требований<br>пожарной безопасности                                                                                                                                                                  | Отметка о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Помещения пожароопасных<br>категорий В2 не отделены от<br>других помещений<br>противопожарными перегородками<br>1-го типа («кабинет плотника»,<br>складские помещения<br>«костюмерная», «кастелянши»,<br>«бакалея» | 1. Кабинет плотника – убрали<br>электроинструмент, по причине его<br>неисправности;<br>2. Мягкий инвентарь из складских<br>помещений «кастелянши»,<br>«костюмерная» убран в помещение<br>прачечной. В прачечной<br>установлена противопожарная<br>перегородка 1-го типа.<br>3. В складском помещении «бакалея»<br>не хранится мука. |

Приложение: 5 фото (кабинет плотника, складские помещения)

Заведующий

Е.В. Нифонтова